

Barra do Garças/MT, 22 de setembro de 2022

Carta ABG nº 264/2022.  
Protocolo nº 3573/2022.

*Recibido: 13:35  
Kandling Laks  
23/09/2022.*

Ilmo.

**Pedro Ferreira da Silva Filho**  
Câmara Municipal de Barra do Garças

**Ref.: Resposta ao ofício nº 859/2022 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS**

**ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com sede na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, na Rua Amaro Leite nº 288, Centro, CEP 78600-027, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.067.063/0001-16, vem, através desta, em atenção ao ofício nº 859/2022-Câmara Municipal de Barra do Garças, informar que foi realizado o reparo do vazamento de água na Rua Renata Aquino Moreira no Bairro Piracema.

Sem mais para o momento a Concessionária se coloca a inteira disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,



**Rodrigo de Queiroz Silva**  
Gerente de Operações



**Filipe Augusto Silva Vieira**  
Coordenador de Operações

*Ref. Sm. 500/2022*

degea		Ordem de Serviço		degea	
Número:	13499402	Ano:	2022	Situação:	Executado
Emissão:	21/09/2022 11:10	Programação:	12/09/22 09:04	Equipe:	ABGOPE-05
Cliente:	208473-				
Solicitante:	IRACEMA VIEIRA LIMA				
Funcionário(s):	FLAVIO ALMEIDA ROCHA				
Serviço Realizado:	119002 - REPARO DE RAMAL DE ÁGUA - ASFALTO				
Protocolo de Origem:	42511/2022 - 1				
Endereço:	RUA RENATA AQUINO MOREIRA,55 BARRA DO GARÇAS				
Obs:	Foi feito reparo no colar de tomada. Trocamos o colar e um pedaço de pad.				
Motivo:	-				
Notificação:			Ocorrências:		
Informações Complementares					
Início Execução:	12/09/22 09:04	Conclusão:	12/09/22 10:23		
Lacre Retirado:		Instalado:			
HD Retirado:		Instalado:			
Leitura Retirado:		Instalação:			
Materiais Utilizados					

Sem Materiais

Perguntas Respondidas em campo		
Perguntas	Respostas	Complementos
QUAL O DIAMETRO DO RAMAL?	1/2" (20 MM)	
QUAL O LOCAL DO VAZAMENTO?	COLAR DE TOMADA	
QUAL A INTENSIDADE DO VAZAMENTO?	FILETE	
QUAL O MATERIAL DO RAMAL?	PEAD PRETO	
QUAL O MOTIVO QUE OCASIONOU O VAZAMENTO?	RAMAL ANTIGO	
QUAL O TIPO DE ESCAVAÇÃO?	MECANIZADA	
QUAL O PAVIMENTO DA VIA?	ASFALTO	
QUAL A PROFUNDIDADE?	ACIMA DE 2 M	
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NECESSÁRIA?	ASFALTO (INFORME A METRAGEM)	2x1
PRECISA DE REATERRO?	NDA	
QUAL O TIPO DE CALCADA?	CIMENTO COMUM	
LIGAÇÃO FICOU ATIVA?	SIM	
UTILIZOU GEOFONE?	NÃO	
Checkpoint Da Equipe		
Atividade	Data	
Deslocamento	12/09/22 09:04	
Preparo	12/09/22 09:04	
Execução	12/09/22 10:23	
Preenchimento	12/09/22 10:23	

Registro Fotográfico




Foto da Fachada



Foto da sinalização



Foto do vazamento




Foto do motivo do vazamento



Foto do vazamento executado




Ano 2022 Plenário das Deliberações		
<b>Protocolo</b> N.º 767 Em 12/09/2022 às 16:14 hs.   Assinatura do Funcionário	<input type="checkbox"/> Projeto de Lei <input type="checkbox"/> Projeto de Decreto do Legislativo <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução <input type="checkbox"/> Requerimento <input checked="" type="checkbox"/> <b>Indicação</b> <input type="checkbox"/> Moção de <input type="checkbox"/> Emenda	N.º 590/2022

Autor: JOÃO BATISTA CÂNDIDO DE SOUSA - Suplente de Vereador em Exercício:

Senhor Presidente,

Indico à Mesa, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do Plenário, que seja encaminhado expediente ao **DIRETOR DA ÁGUAS DE BARRA**, solicitando que providencie o atendimento com regime de urgência, **REALIZAR QUE SANE O VAZAMENTO DE ÁGUA NA RUA RENATA AQUINO MOREIRA NO BAIRRO PIRACEMA.**

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barra do Garças - MT, em 08 de SETEMBRO de 2022.

  
JOÃO BATISTA CÂNDIDO DE SOUSA  
Vereador em exercício - PL

Aprovado por Unanimidade  
de vereadores presentes  
em sessão ordinária do  
Dia 19/09/2022